

| | | |
|--|---|-------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах | Ф 02-12-ДП09-2019 21ОИФБУЗ(А)/156 от 31 августа 2021 г. | Издание № 1 |
| | | Стр. 1 из 1 |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 15-18-626 от «13» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

на протокол испытаний от 13 сентября 2021г. № 848-п-2021
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)


Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

исследованная проба воды питьевой, отобранная 10.09.2021 г. в 10:00 (акт отбора №709) из источника централизованного водоснабжения (артезианской скважины №2) городской водозабор в МУП «Водоканал» по адресу: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, юридический адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49, ИНН 3605009131, ОГРН 1083668046946
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: исследованная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения артезианской скважины №2 по микробиологическим показателям: общее микробное число не превышает допустимый уровень, обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что **соответствует** требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова М.А. Аралова

13 сентября 2021г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№848п-2021 от 13 сентября 2021г

1. Наименование и контактные данные заказчика: МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131

2. Адрес заказчика: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 49

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая

4. Место отбора: источник централизованного водоснабжения: артскважина №2 МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131, 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная

5. Информация об отборе

Дата и время отбора*: 10.09.2021г 10:00

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 10.09.2021г 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание: акт отбора проб (образцов) №709 от 10.09.2021г. Цель исследований, основание: договор №291-л от 31.08.2021г

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы): AP 1220-21П

9. Методика испытаний (измерений):

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Термостат ТСвл-80 | 599 | - | 21/062/21 20.04.2021 | до 19.04.2022г. |

Протокол №848п-2021

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
[Signature] М.А. Аралова
13 сентября 2021г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№849п-2021 от 13 сентября 2021г

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131
- 2. Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 49
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
- 4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина №3 МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131, 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная
- 5. Информация об отборе**
Дата и время отбора*: 10.09.2021г 10:10
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»
Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 10.09.2021г 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
- 6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) №710 от 10.09.2021г. Цель исследований, основание: договор №291-л от 31.08.2021г
- 7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 8. Код образца (пробы):** AP 1221-21П
- 9. Методика испытаний (измерений):**
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
- 10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Термостат ТСвл-80 | 599 | - | 21/062/21 20.04.2021 | до 19.04.2022г. |

Протокол №849п-2021

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15-18-627 от «13» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

на протокол испытаний от 13 сентября 2021г. № 849п-2021
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

исследованная проба воды питьевой, отобранная 10.09.2021 г. в 10:10 (акт отбора №710) из источника централизованного водоснабжения (артезианской скважины №3) городской водозабор в МУП «Водоканал» по адресу: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, юридический адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49, ИНН 3605009131, ОГРН 1083668046946
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: исследованная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения артезианской скважины №3 по микробиологическим показателям: общее микробное число не превышает допустимый уровень, обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что **соответствует** требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 2Г
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 15-18-625 от «13» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

на протокол испытаний от 13 сентября 2021г. № 847п-2021
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

исследованная проба воды питьевой, отобранная 10.09.2021 г. в 09:40 (акт отбора №711) из источника централизованного водоснабжения (артезианской скважины №6) городской водозабор в МУП «Водоканал» по адресу: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова, юридический адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49, ИНН 3605009131, ОГРН 1083668046946
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: исследованная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения артезианской скважины №6 по микробиологическим показателям: общее микробное число не превышает допустимый уровень, обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что **соответствует** требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
М.А. Аралова
М.А. Аралова
13 сентября 2021г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№847п-2021 от 13 сентября 2021г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131
2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 49
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина №6 МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131, 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова
5. **Информация об отборе**
Дата и время отбора*: 10.09.2021г 09:40
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»
Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термokonтейнере с хладоэлементом (t+4°C)
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 10.09.2021г 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) №711 от 10.09.2021г. Цель исследований, основание: договор №291-л от 31.08.2021г
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. **Код образца (пробы):** AP 1219-21П
9. **Методика испытаний (измерений):**
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
10. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Термостат ТСвл-80 | 599 | - | 21/062/21 20.04.2021 | до 19.04.2022г. |

Протокол №847п-2021

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

Результаты испытаний


| № п/п | Определяемый показатель | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 10.09.2021г Регистрационный номер пробы в журнале 138 Дата начала испытаний 10.09.2021г Дата окончания испытаний 13.09.2021г | | | | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/см ³ | не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/100см ³ | 16 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания проводил(и): Лысенко М.В., биолог | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
 медицинский статистик

Лысенко М.В.

_____ Киселёва С.И.,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола. Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

| | | |
|--|---|-------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах | Ф 02-12-ДП09-2019 21ОИФБУЗ(А)/156 от 31 августа 2021 г. | Издание № 1 |
| | | Стр. 1 из 1 |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15-18-624 от «13» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

на протокол испытаний от 13 сентября 2021г. № 846 п-2021
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая (наименование пробы (образца))

исследованная проба воды питьевой, отобранная 10.09.2021 г. в 09:30 (акт отбора №712) из источника централизованного водоснабжения (артезианской скважины №4) городской водозабор в МУП «Водоканал» по адресу: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова, юридический адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49, ИНН 3605009131, ОГРН 1083668046946
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: исследованная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения артезианской скважины №4 по микробиологическим показателям: общее микробное число не превышает допустимый уровень, обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что **соответствует** требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова

13 сентября 2021г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№846п-2021 от 13 сентября 2021г

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131
- 2. Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 49
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
- 4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина №4 МУП «Водоканал», ОГРН 1183668046946, ИНН 3605009131, 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова
- 5. Информация об отборе**
Дата и время отбора*: 10.09.2021г 09:30
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»
Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 10.09.2021г 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
- 6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) №712 от 10.09.2021г. Цель исследований, основание: договор №291-л от 31.08.2021г
- 7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 8. Код образца (пробы):** AP 1218-21П
- 9. Методика испытаний (измерений):**
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
- 10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Термостат ТСвл-80 | 599 | - | 21/062/21 20.04.2021 | до 19.04.2022г. |

Протокол №846п-2021

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

